



上海市国产涉及饮用水卫生安全 产品卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	VIOMI 牌 VS100 型软水机
产品类别	水质处理器
产品规格或型号	VS60、VS100、VS200、VS300、VS350
申请单位	广东栗子科技有限公司
申请单位地址	广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道 7 号三层（住所申报）
实际生产企业	开能健康科技集团股份有限公司
实际生产企业地址	上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	沪卫水字(2025)第 0017 号
批准日期	二〇二五年一月九日
批件有效期	截至 至二〇二九年一月八日止



产品技术信息	<p>【产品说明】 类 型：小型水质处理器（B类系列产品） 主要参数：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>净水流量 (m³/h)</th> <th>再生周期 (m³)</th> <th>额定总净水量 (m³)</th> <th>工作压力 (MPa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VS60</td> <td>0.6</td> <td>0.8</td> <td>800</td> <td>0.14-0.35</td> </tr> <tr> <td>VS100</td> <td>1.0</td> <td>2.0</td> <td>2000</td> <td>0.14-0.35</td> </tr> <tr> <td>VS200</td> <td>2.0</td> <td>4.5</td> <td>4000</td> <td>0.14-0.35</td> </tr> <tr> <td>VS300</td> <td>3.0</td> <td>6.5</td> <td>6000</td> <td>0.14-0.35</td> </tr> <tr> <td>VS350</td> <td>3.5</td> <td>10.0</td> <td>8000</td> <td>0.14-0.35</td> </tr> </tbody> </table> <p>出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器》(2001)的要求。</p> <p>【主要成分或部件】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>钠型阳离子 交换树脂 0.315-1.25mm</th> <th>石英砂 2-4mm</th> <th>ABS管材</th> <th>聚乙烯 (PE)水箱</th> <th>聚乙烯(PE)内胆 玻璃钢桶体</th> <th>自动控制器 聚苯醚+玻纤</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VS60</td> <td>4L</td> <td>0.2kg</td> <td>φ60mm 1套</td> <td>28L 1个</td> <td>φ178×330mm 1个</td> <td>1套</td> </tr> <tr> <td>VS100</td> <td>10L</td> <td>0.5kg</td> <td>φ60mm 1套</td> <td>41L 1个</td> <td>φ254×330mm 1个</td> <td>1套</td> </tr> <tr> <td>VS200</td> <td>22L</td> <td>5kg</td> <td>φ60mm 1套</td> <td>81L 1个</td> <td>φ254×660mm 1个</td> <td>1套</td> </tr> <tr> <td>VS300</td> <td>30L</td> <td>5kg</td> <td>φ60mm 1套</td> <td>110L 1个</td> <td>φ254×889mm 1个</td> <td>1套</td> </tr> <tr> <td>VS350</td> <td>50L</td> <td>5kg</td> <td>φ97mm 1套</td> <td>100L 1个</td> <td>φ254×1372mm 1个</td> <td>1套</td> </tr> </tbody> </table> <p>【使用范围】 以市政自来水为原水。</p> <p>【注意事项】 定期更换树脂。</p>	型号	净水流量 (m ³ /h)	再生周期 (m ³)	额定总净水量 (m ³)	工作压力 (MPa)	VS60	0.6	0.8	800	0.14-0.35	VS100	1.0	2.0	2000	0.14-0.35	VS200	2.0	4.5	4000	0.14-0.35	VS300	3.0	6.5	6000	0.14-0.35	VS350	3.5	10.0	8000	0.14-0.35	型号	钠型阳离子 交换树脂 0.315-1.25mm	石英砂 2-4mm	ABS管材	聚乙烯 (PE)水箱	聚乙烯(PE)内胆 玻璃钢桶体	自动控制器 聚苯醚+玻纤	VS60	4L	0.2kg	φ60mm 1套	28L 1个	φ178×330mm 1个	1套	VS100	10L	0.5kg	φ60mm 1套	41L 1个	φ254×330mm 1个	1套	VS200	22L	5kg	φ60mm 1套	81L 1个	φ254×660mm 1个	1套	VS300	30L	5kg	φ60mm 1套	110L 1个	φ254×889mm 1个	1套	VS350	50L	5kg	φ97mm 1套	100L 1个	φ254×1372mm 1个	1套
	型号	净水流量 (m ³ /h)	再生周期 (m ³)	额定总净水量 (m ³)	工作压力 (MPa)																																																																				
VS60	0.6	0.8	800	0.14-0.35																																																																					
VS100	1.0	2.0	2000	0.14-0.35																																																																					
VS200	2.0	4.5	4000	0.14-0.35																																																																					
VS300	3.0	6.5	6000	0.14-0.35																																																																					
VS350	3.5	10.0	8000	0.14-0.35																																																																					
型号	钠型阳离子 交换树脂 0.315-1.25mm	石英砂 2-4mm	ABS管材	聚乙烯 (PE)水箱	聚乙烯(PE)内胆 玻璃钢桶体	自动控制器 聚苯醚+玻纤																																																																			
VS60	4L	0.2kg	φ60mm 1套	28L 1个	φ178×330mm 1个	1套																																																																			
VS100	10L	0.5kg	φ60mm 1套	41L 1个	φ254×330mm 1个	1套																																																																			
VS200	22L	5kg	φ60mm 1套	81L 1个	φ254×660mm 1个	1套																																																																			
VS300	30L	5kg	φ60mm 1套	110L 1个	φ254×889mm 1个	1套																																																																			
VS350	50L	5kg	φ97mm 1套	100L 1个	φ254×1372mm 1个	1套																																																																			
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位，企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核，未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。 3. 产品名称： （VIOMI牌 VS100型软水机） 																																																																								

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。

上海市卫生健康委员会

二〇二五年一月九日