

检 验 报 告

产品名称: 分体式变频房间空调器

检验类别: 委托检验

制造商: 佛山市云米电器科技有限公司

委托单位: 佛山市云米电器科技有限公司



安徽中认倍佳科技有限公司

检 验 报 告

产品名称	分体式变频房间空调器	型号规格	KFRd-35GW/Y3DY1-A1
生产单位	/	商 标	云米 VIOMI
制造商	佛山市云米电器科技有限公司	样品等级	合格品
委托单位	佛山市云米电器科技有限公司	样品数量	1 套
检验类别	委托检验	抽样地点	——
样品来源	送样	抽样基数	——
样品编号	2311-66458-01		
检验依据	GB/T 7725-2022 《房间空气调节器》		
检验结论： 受佛山市云米电器科技有限公司委托，对该厂生产的 KFRd-35GW/Y3DY1-A1 型的分体式变频房间空调器进行 30 秒速冷、60 秒速热项目检验，本次仅提供测试数据。 （以下空白） （本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责，检测机构仅对检验数据的准确性负责。） 签发日期：2024 年 01 月 25 日 			
主检：杜晓辉 审核：尹红彬 批准：沈斌 日期：2024. 01. 25 日期：2024. 01. 25 日期：2024. 01. 25			

铭 牌 及 照 片

VIOMI 分体式变频房间空调器

整机型号：KFRd-35GW/Y3DY1-A1	额定制冷量/制热量：3500(150～5050)W / 5000(150～6550)W
室内机型号：KFRd-35G/Y3DY1-A1	额定制冷/制热输入功率：850(130～1880)W / 1300(130～1990)W
室外机型号：KFR-35W/YCA-A1	额定制冷/制热输入电流：3.9A / 6.0A
额定电压/频率：220V~/50Hz	SEER/HSPF/APF(GB 21455 低温制冷按实测)：6.47/3.95/5.30
室内机循环风量：750m³/h	最大制冷/制热输入功率：1880W/3040W
室内侧噪声：39~41dB(A)(高风-强劲)	最大制冷/制热输入电流：8.7A/14.1A
室外侧噪声：52dB(A)	吸气侧 制冷回路允许工作过压：4.3MPa
辅助电加热额定功率/电流：1050W(PTC)/4.8A	排气侧 制冷回路允许工作过压：4.3MPa
防触电保护类型：I类	高/低压侧最大允许压力：4.3MPa
质量(室内机/室外机)：10.5kg / (见室外机铭牌)	制冷剂名称/充注量：R32/(见室外机铭牌)

制造商：佛山市云米电器科技有限公司

服务热线：400-100-2632

请经常清洗过滤网；
请勿用手调节自动导风板；
请勿将物体伸入或挂在出风口；
如导风板无法复位请重新接通电源。



VIOMI 分体式变频
房间空调器（室外机）

室外机产品型号：KFR-35W/YCA-A1
额定电压/额定频率：220V~/50Hz
制冷剂名称/充注量：R32/0.64kg
额定制冷/制热输入电流：3.7A/5.8A
额定制冷/制热输入功率：820W/1270W
吸气侧 制冷回路允许工作过压：4.3MPa
排气侧 制冷回路允许工作过压：4.3MPa
高/低压侧最大允许压力：4.3MPa
质量：25kg 噪声：52dB(A)
防触电保护类型：I类
防水等级：IPX4
制造商：佛山市云米电器科技有限公司
服务热线：400-100-2632

警告

(本机采用环保型制冷剂R32)



警告：易燃危险！

打开
关闭

请按照图示打
开或关闭阀门

安装维修后必
须拧紧阀门盖
螺母

- 在安、使用、维修前请先阅读说明书。
- 本产品使用的是环保型可燃制冷剂R32，
需要注意制冷剂是无味的。
- 本产品的安、使用、维修、贮存的空间
面积应大于4m²。
- 除厂商特别推荐，不要使用任何方式来
加速除霜过程或对结霜部分进行清洁。
- 请勿刺破或点燃本空调器。
- 空调器应储藏在没有持续火源
的室内（例如明火、点烟的燃气
器具、电加热器等）。
- 应遵守国家有关气体法规的规定。
- 维修或报废处理时需清除系统中
的制冷剂。
- 需要维修时，请联系最近的售后服务中心，维修时必须严
格遵守厂家提供的操作手册，禁止由非专业人士进行维修。
- 搬运移动或使用过程中禁止脚体受力。

铭 牌 及 照 片



检 验 说 明

- 1. 本公司于 2023 年 12 月 08 日收到检验委托;
于 2023 年 12 月 08 日开始检验工作;
于 2024 年 01 月 25 日完成全部检验项目。
- 2. 本报告中 “P” 表示该项检验方法/结果符合标准要求;
“F” 表示该项检验结果不符合标准要求;
“N” 表示该项要求不适用。

以下空白

试验结果及判定

序号	检验项目	技术要求	检测结果
1	30秒速冷	室内干/湿球温度：27/19℃ 室外干/湿球温度：30/-℃ 空调器设定温度 16℃， 室内风机设定为高风速下 开启压缩机第 30 秒时测试	出风口温度： 15.3℃
2	60秒速热	室内干/湿球温度：20/15℃ 室外干/湿球温度：7/6℃ 空调器设定温度 31℃， 室内风机设定为高风速下 开启压缩机第 60 秒时测试	出风口温度： 36.5℃

以下空白

注 意 事 项

- 1、 报告无检验检测专用章无效。
- 2、 复制报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。
- 6、 一般情况，委托检测仅对来样负责。
- 7、 本报告复印件应由安徽中认倍佳科技有限公司提供。

地 址：安徽省滁州市丰乐大道 2588 号中试大楼

邮 编：239000

电 话：0550-3533884

传真：0550-3533881

E-mail: test@cctah.com